



07.12.21

מכרז 01/2021

לתכנון, הקמה, אספקה ואחזקה של מתקנים לייצור

חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית

וועד מקומי גן חיים

מענה לשאלות הבהרה

מסד	נספח אליו מכוונת השאלה	פרק וסעיף רלבנטי	נוסח השאלה	תשובה
1	נספח א	נספח א עמוד 51	האם ל 2 המבנים יש היתרי בנייה וטופס 4 ?	כן.
2	הצהרות קבלן	עמוד 25 סעיף 3.8 3.13	נא לחדד כי ההצעה מתבססת על דיווחי המזמינה וכי בדיקות איטום + קונסטרוקטור + אישורים סטטוטוריים וכ"י יעשו רק לאחר ההודעה על הזוכה בלבד .	הקבלן הזוכה יידרש לאישורים במסגרת ביצוע הפרוייקט.
3	כללי	כללי	אבקש לחדד כי עלות שוברי חח"י לאורך התהליך הם ע"ח המזמינה	האגרות לחח"י ולרשויות חלות על המזמין
4	רישיונות	עמ 35 סע 13.5	אבקש לחדד כי הוועד יהיה אחראי על ביצוע החפירות לאור היכרותו עם תשתיות בתת קרקע . לא נכון שהמציע יבצע עבודות חפירה , ללא קשר מי נושא בעלות .	הבקשה נדחית.
5	מנהל הפרוייקט	עמ 38 סע 22.2	אבקש לשנות את הדרישה ולהוסיף כי מנהל העבודה יכול להיות גם הנדסאי בניין מוסמך בעל ניסיון מעשי של הקמה וחיבור לרשת של מערכות סולאריות בהספק מינימום של 20MW או 100 מערכות . הדרישה למנהל בעל אורניאטציה חשמלית לא תואמת את מאפיין העבודה שהיא בחלקה המרכזי הקמת קונסטרוקציה .	מאושר כי מנהל הפרוייקט יהייה הנדסאי בעל ניסיון של <u>שנתיים</u> לפחות בהקמת של מערכות סולאריות בהספק של 50 KWP לפחות.
6	טבלת תיאור האתר	עמ 50	יש לתקן את המועד האחרון לחיבור לשנת 2022	מועד אחרון לחיבור 18.5.22

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובה
7	נספא א	עמ 51	אבקש להבהיר את מאפייני ההקמה – האם מדובר על 2 מערכות על 2 מבנים או מערכת 1 על 2 מבנים? כמה אישורי כניסה למכסה התקבלו? לא ברור לי מהנוסח	מערכת אחת ל-2 המבנים
8	ממירים	עמ 72 סע 11	אבקש לעדכן את טבלת מפרט הצעת המחיר – יש לאפשר להגיש תמחור עם / בלי ממירי SE. הרי ברור שאיכות המוצר ועלותו שיימסר למזמינה שונה מהותית בסוג הממיר שיוצע לה.	התמחור הינו לממיר שאינו SE לממיר SE קבועה בטופס הצעת המחיר תוספת.
9	מסמך ו' טופס הצעת מחיר	1	מבקשים להעלות מחיר מינום ל- 3750	הבקשה נדחית
10	מסמך ו' טופס הצעת מחיר	עבודות נוספות	מבקשים תוספת ממיר סולאראדג'י- 250ש"ח	הבקשה נדחית
11	מסמך ו' טופס הצעת מחיר	עבודות נוספות	מבקשים לתמחר חפירה לפי 350ש"ח למטר החל מהמטר הראשון	הבקשה נדחית
12	מסמך ו' טופס הצעת מחיר	עבודות נוספות	מבקשים לתמחר סולמות בנפרד להצעה לפי- 650ש"ח למטר	הבקשה נדחית
13	נספח ב 1 מפרט	11.3 11 ממירים	מבקשים לאשר ממיר Sungrow	הבקשה נדחית
14	נספח ב 1 מפרט	קונסטרוקציה 4.2 4	מבקשים לאשר קונסטרוקציה של תדיראן סולאר	הבקשה נדחית
15	נספח ג' מפרט עבודות	שטיפות 3 3.1	מבקשים להוריד ל- 4 שטיפות בשנה או להוסיף 40 ש"ח לק"ו לעלות התחזוקה	הבקשה נדחית
16	הזמנה להציע הצעות- מסמך א'	5 הצעת המשתתף 5.3	מבקשים להוריד- "מובהר למען הסר ספק כי החברה תוכל להתעלם מהסתייגות או לקבוע שאין בה כדי לשנות את תנאי המכרז וואו את ההצעה." לאפשר הגשה עם הסתייגויות. אם הכרחי- תוך ידיעה שהמבקשים רשאים לפסול את ההצעה.	הבקשה נדחית